

ANÁLISES AGOSTO 2025 SAAE PEABIRU PR**SISTEMA SAAE 01**

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	06	06	1,28	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
Flúor	06	06	0,48	0,70 – 1,5 mg/L
pH	06	06	7,12	6 - 9
Turbidez	06	06	0,04	00 – 5 NTU
cor	06	06	0	00 – 15 UC
Coliformes totais	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml

SISTEMA SAAE 02

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	06	06	0,75 mg/L	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
Flúor	06	06	0,48 mg/L	0,7 – 1,5 mg/L
pH	06	06	7,13	6 - 9
Turbidez	06	06	0,07 NTU	00 – 5 NTU
cor	06	06	0 UC	00 – 15 UC
Coliformes totais	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml

SISTEMA SAC SILVIOLÂNDIA

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	1	1	0,44 mg/L	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
pH	0	1	-	6 - 9
Turbidez	0	0	0,08 NTU	00 – 5 NTU
cor	0	0	-	00 – 15 UC
Coliformes totais	1	1	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	1	1	Ausente	Ausência em 100 ml