

## ANÁLISES NOVEMBRO 2025 SAAE PEABIRU PR

## SISTEMA SAAE 01

| Parâmetro         | Quantidade de amostras analisadas | Resultados satisfatórios | Média dos resultados | Valores de Referência |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cloro             | 15                                | 15                       | 0,90                 | 0,2 mg/L – 2,000 mg/L |
| Flúor             | 15                                | 15                       | 0,38                 | 0,70 – 1,5 mg/L       |
| pH                | 00                                | 00                       |                      | 6 - 9                 |
| Turbidez          | 00                                | 00                       |                      | 00 – 5 NTU            |
| cor               | 00                                | 00                       |                      | 00 – 15 UC            |
| Coliformes totais | 9                                 | 9                        | Ausente              | Ausência em 100 ml    |
| Escherichia Coli  | 9                                 | 9                        | Ausente              | Ausência em 100 ml    |

## SISTEMA SAAE 02

| Parâmetro         | Quantidade de amostras analisadas | Resultados satisfatórios | Média dos resultados | Valores de Referência |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cloro             | 13                                | 13                       | 0,64 mg/L            | 0,2 mg/L – 2,000 mg/L |
| Flúor             | 13                                | 13                       | 0,31 mg/L            | 0,7 – 1,5 mg/L        |
| pH                | 00                                | 00                       |                      | 6 - 9                 |
| Turbidez          | 00                                | 00                       |                      | 00 – 5 NTU            |
| cor               | 00                                | 00                       |                      | 00 – 15 UC            |
| Coliformes totais | 4                                 | 4                        | Ausente              | Ausência em 100 ml    |
| Escherichia Coli  | 4                                 | 4                        | Ausente              | Ausência em 100 ml    |

## SISTEMA SAC SILVIOLÂNDIA

| Parâmetro         | Quantidade de amostras analisadas | Resultados satisfatórios | Média dos resultados | Valores de Referência |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Cloro             | 12                                | 12                       | 0,63                 | 0,2 mg/L – 2,000 mg/L |
| pH                | 0                                 | 0                        | 7,13                 | 6 - 9                 |
| Turbidez          | 4                                 | 4                        | 0,8                  | 00 – 5 NTU            |
| cor               | 0                                 | 0                        |                      | 00 – 15 UC            |
| Coliformes totais | 1                                 | 1                        | Ausente              | Ausência em 100 ml    |
| Escherichia Coli  | 1                                 | 1                        | Ausente              | Ausência em 100 ml    |