

ANÁLISES JANEIRO 2025 SAAE PEABIRU PR

SISTEMA SAAE 01

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	17	17	0,95	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
Flúor	17	10	0,38	0,70 – 1,5 mg/L
pH	17	17	7,13	6 - 9
Turbidez	17	17	0,08	00 – 5 NTU
cor	17	17	0	00 – 15 UC
Coliformes totais	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml

SISTEMA SAAE 02

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	17	17	0,65 mg/L	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
Flúor	17	00	0,24 mg/L	0,7 – 1,5 mg/L
pH	17	17	7,12	6 - 9
Turbidez	17	17	0,07 NTU	00 – 5 NTU
cor	17	17	0 UC	00 – 15 UC
Coliformes totais	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml

SISTEMA SAC SILVIOLÂNDIA

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	31	31	1 mg/L	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
pH	1	1	-	6 - 9
Turbidez	00	00	-	00 – 5 NTU
cor	00	00	-	00 – 15 UC
Coliformes totais	1	1	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	1	1	Ausente	Ausência em 100 ml

Maira Juliana Trevisan
Responsável Técnica CRQ IX 09203112

Odalvis Guerra
Diretor – Responsável Legal